

Certificato ambientale n. 1880-CPR-756CA-198

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: DOMUSA CALEFACCIÓN, S. COOP.
BO SAN ESTEBAN S/N
20737 ERREZIL, GIPUZKOA
SPAGNA

Modello: BioClass HM 10
Potenzialità nominale kW: 12
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)

Laboratorio di prova: NB 1045 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
Hudcova 56B
621 00 Brno
Repubblica Ceca

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	3	10	15	20	40
COT	mg/Nm ³	2	5	10	15	20
NOx	mg/Nm ³	115	120	130	145	200
CO	mg/Nm ³	23	25	100	250	300
η	%	93,1	92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA: 5 STELLE

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nel Rapporto di prova 32-10158/1/T datato 2019-08-12.

Data di emissione: 05.09.2019**Responsabile del laboratorio**
dr.ssa Claudia Marcuzzi