



CERTIFICATE



CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO

Secondo i requisiti del D.M. 7 novembre 2017 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017)

Organismo	Kiwa Cermet Italia S.p.A.	
Oggetto del certificato di conformità	Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW	
Norma di riferimento	EN 303-5:2012	
Costruttore richiedente	Windhager Zentralheizung Technik GmbH	
Marchio commerciale	LOGWIN PREMIUM	
Tipo e modello	LOGWIN PREMIUM 30kW	
In conformità al punto 9.2.1 della norma sopra citata, il costruttore ha dichiarato che l'apparecchio, testato per la determinazione dei requisiti sotto indicati è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:	LWP300T, LWP305T	
Rapporti di prova consultati	N. H-A 1240-05/16 del 16.10.16 emesso da TÜV SÜD Industrie Service GmbH, organismo noitificato n. 0036	
Caratteristiche e combustibile	Potenza termica nominale kW	30,0
	Combustibile	Ciocchi di legno
Certificato nr.	2002819.S.11	

Valore misurato a potenza nominale

Rendimento	%	92,0
Emissioni di	CO	mg/Nm ³ (13% O ₂)
	PP	mg/Nm ³ (13% O ₂)
	COT	mg/Nm ³ (13% O ₂)
	NOx	mg/Nm ³ (13% O ₂)
Classificazione	★★★★ (4 stelle)	

San Vendemiano, 14.5.2018

Maurizio Lorenzon
Industry Division Manager

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Sede Legale

Via Cadriano, 23

470057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Laboratorio di prova

Viale Venezia, 45

31020 San Vendemiano (TV) - Italy

N.B. nr. 0476

ACCREDIA LAB nr. 0001