

Certificato ambientale n. 1880-CPR-1059CA-18

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE  
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

**Produttore:** HERZ ENERGITECHNIK GmbH  
Herzstrasse 1  
7423 Pinkafeld  
AUSTRIA

**Modelli:** PELLETFIRE 40/30

**Tipo di generatore:** caldaie (303-5 alimentazione a pellet)

**Laboratorio di prova:** NB 1045 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.  
Hudcova 56B  
621 00 Brno  
Repubblica Ceca

**Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186**

VALORI CERTIFICATI		LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
PP	mg/Nm <sup>3</sup>	5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
COT	mg/Nm <sup>3</sup>	10	15	20	40
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	5	10	15	20
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	120	130	145	200
η	%	25	100	250	300
		92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento  
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.

**CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA:** **4 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nel Rapporto di prova 31-9523/T1 datato 23 giugno 2015.

**Data di emissione:** **10.09.2018**

**Responsabile del laboratorio**  
dr.ssa Claudia Marcuzzi