

Certificato ambientale n. 1880-CPR-913CA-19

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186

Produttore: HERZ ENERGIETECHNIK GmbH
Herzstrasse 1
7423 Pinkafeld
AUSTRIA

Modello: FIREMATIC CONDENSATION 30 (50°C/30°C)

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a cippato)
Potenza nominale kW: 30
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Laboratorio di prova: NB 1045 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
Hudcova 56B
621 00 Brno
Repubblica Ceca

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186				risultato classe
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle	
PP	mg/Nm ³	1	10	15	20	40	5
COT	mg/Nm ³	<1	5	10	15	20	5
NOx	mg/Nm ³	97	120	130	145	200	5
CO	mg/Nm ³	21	25	100	250	300	5
η	%	107,0	92	91	90	90	5

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITÀ DI APPARTENENZA: 5 STELLE

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità sono contenuti nel Rapporto di prova 31-10276/2/T datato 2019-02-05.

Data di emissione: 11.11.2019

Responsabile del laboratorio
dr.ssa Claudia Marcuzzi