

Certificato ambientale n. 1880-CPR-097CA-24annulla e sostituisce il *Certificato ambientale n. 1880-CPR-339CA-22***CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: HDG Bavaria GmbH
Siemensstraße 22
84323 Massing
Germania

Marchio / Modello: HDG Compact 65 (E)

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a cippato)
Potenza nominale kW: 65,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Laboratorio di prova: NB 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65
80339 MÜNCHEN
Germania

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	2	10	15	20	40
COT	mg/Nm ³	0	5	10	15	20
NOx	mg/Nm ³	95	120	130	145	200
CO	mg/Nm ³	10	25	100	250	300
η	%	93,3	92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA:**5 STELLE****I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale fanno riferimento al Rapporto di prova H-A 1368-03/21 datato 2021.06.10.****Data di emissione:** 25.07.2024**Responsabile del laboratorio**
dr.ssa Claudia Marcuzzi